

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.01901

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001337

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИ-Прибор». Адрес: 194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27, корп. 5, офис 104. ОГРН 1127847602486. Телефон: +7 (812) 601-06-94. Факс: +7 (812) 601-06-94. E-mail: info@igm-pribor.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИ-Прибор». Адрес: 194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27, корп. 5, офис 104. ОГРН 1127847602486. Телефон: +7 (812) 601-06-94. Факс: +7 (812) 601-06-94. E-mail: info@igm-pribor.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный пламени «Вега» ИП 330-1-4,
выпускаемый по МРБП.425241.001 ТУ.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 43 7114

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ). ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с изменением № 1), пп.4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.11.1.1-4.11.1.7.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Э-2/04-2016 от 12.04.2016 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 014/ОС-16 от 09.03.2016 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия МРБП.425241.001 ТУ, эксплуатационная документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.04.2016 по 13.04.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М.И. Мухоморов
ПОДПИСЬ
В.И. Заикин
ПОДПИСЬ

Д.А. Тарунтаев

ИННИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В.И. Заикин

ИННИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ