



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00841/24

Серия **RU** № **0405109**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМИ-ПРИБОР", место нахождения: 194156, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЭНГЕЛЬСА, Д. 27, К. 5, ОФИС 104, адрес места осуществления деятельности: 194156, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, дом 27, корпус 5, офис 104. ОГРН: 1127847602486, номер телефона: +78126010690, адрес электронной почты: info@igm-pribor.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМИ-ПРИБОР", место нахождения: 194156, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЭНГЕЛЬСА, Д. 27, К. 5, ОФИС 104, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 194156, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, дом 27 корпус 5 литер А.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные тепловые адресные ИП 101-1 Р «ИПТ-ЭМИ», выпускаемые по техническим условиям МРБП. 8.425212.100 ТУ Извещатель пожарный тепловой адресный ИП 101-1 Р «ИПТ-ЭМИ»
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-038/02-2024, выданного 26.02.2024 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-050/02-2024, выданного 22.02.2024 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 186-СС/12-2023, выданного 22.12.2023 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Савоськин Александр Владимирович.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», (пункты(подпункты) 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.5.8, 4.3.9, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5. Условия хранения: при температуре окружающей среды от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 95 %, срок хранения – 12 месяцев. Срок службы 10 лет.
Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 12.2023г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.02.2024 ПО 27.02.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Лесин Сергей Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Альварес Лилия Нургизовна (Ф.И.О.)